



2015150423V

嘉誉测试  
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

# 检验检测报告

山嘉测（2021）第 C210083-003 号

项目名称：一分厂 105 车间废水排口

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2021 年 02 月 04 日



山东嘉誉测试科技有限公司



# 检测结果

山嘉测 (2021) 第 C210083-003 号

第 1 页 共 1 页

- 1.委托单位：山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别：污水
- 3.现场样品描述：污水：详见污水检测结果表
- 4.采样日期：2021 年 01 月 13 日
- 5.测试日期：2021 年 01 月 13 日-2021 年 01 月 20 日

## 6.污水检测依据及结果




### 6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128	0.007mg/L

### 6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期		检测参数	现场样品描述
			总镍 (mg/L)	
105 车间总镍处理设施总排放口	01 月 13 日	频次 1	0.487	黄绿色,无味,无浮油
		频次 2	0.499	
		频次 3	0.464	
注：生产负荷:>75%				

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制人：  审核人：  批准人：  签发日期： 2021.2.04